

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ  
«СИБЭКОПРОМ»  
ИНН 2448006440 КПП 244801001  
ОГРН 1162468077640**

Юридический адрес: 663980, Красноярский край, г. Бородино, ул. Маяковского, 29  
Почтовый адрес: 663980, Красноярский край, г. Бородино, ул. Маяковского, 29  
Эл. почта: [info@sibekoprom.ru](mailto:info@sibekoprom.ru) Тел/факс: 8 (39168) 4-61-28

№ \_\_\_\_\_  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2019г.


г. Бородино  
ул. Калинина, 29  
Оситняжскому Г.А.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ  
на установку узла учета расхода ХВС**

ООО «СибЭкоПром» сообщает технические условия на установку узла учета ХВС по адресу: г. Бородино, промплощадка, здание гаражного назначения (литер В).

Узел учета расхода холодного водоснабжения разместить на границе балансовой принадлежности, между ООО «СибЭкоПром» и Абонентом, в здании гаражного назначения (литер В) находящемся на промплощадке.

Рекомендуемая схема узла учета ХВС:



- 1- Прибор учета
- 2- Обратный клапан
- 3- Запорная арматура (кран шаровый)
- 4- Фильтр магнитный

Годовой объем использования холодной воды по расчет-заявке \_\_\_\_\_ м3/год  
\_\_\_\_\_ м3/час

1. Узел учета следует разместить на сетях абонента, согласно рекомендуемой схемы, в легко доступном и удобном для снятия показаний приборов и обслуживания эксплуатационным

- персоналом месте. В условиях климатического режима, соответствующего эксплуатационным характеристикам прибора. В помещении с искусственным или естественным освещением и температурой воздуха не ниже +5 град. С.
2. Выбор прибора должен быть произведен согласно договорной расчетной нагрузке водопотребления. Рекомендуется установить приборы учета холодного водоснабжения MINOMESS, CXB-20, BCX-20, BCKM-90.
  3. Монтаж и дальнейшую эксплуатацию узла учета расхода холодной воды производить согласно ТУ.
  4. Средства измерения должны быть установлены, поверены и опломбированы организациями, имеющими соответствующие лицензии. Неопломбированные и установленные без лицензии на проведение данных работ средства измерения в эксплуатацию не допускаются.
  5. Средства измерения, исключенные из государственного реестра, в период эксплуатации узла учета могут использоваться до истечения установленного предельного срока службы. После чего абонент производит их замену.
  6. Средства измерения на узле учета должны быть защищены от несанкционированного вмешательства в их работу.
  7. В помещении узла учета запрещается устройство транзитных трубопроводов, стояков и выпусков.
  8. Абонент несет ответственность за содержание узла учета, сохранность его оборудования, целостность пломб на средствах измерения, а также за своевременную поверку средств измерения.

Директор ООО «СибЭкоПром»

Р.В. Шилихин

ОБРАЗЕЦ